

**DRIRE Pays de
la Loire**

**Donges
25 janvier 2012**

Comité local d'information et de concertation (CLIC) DONGES

Actions de l'inspection des installations classées

Resources, territoires et habitats
Énergie et climat
Prévention des risques
Développement durable
Infrastructures, transports et mer

**Présent
pour
l'avenir**

*Ministère de l'écologie, du développement
durable des transports et du logement*




www.developpement-durable.gouv.fr

Raffinerie TOTAL

Réduction du risque à la source



- approfondissement depuis novembre 2009
- synthèse à janvier 2012

Effet	Mesures à acter par arrêté préfectoral ou réductions validées	Mesures encore à l'étude
Toxique 	X (habitations, entreprises)	
Thermique 	X (habitations, entreprises)	Début 2012 (Hélandière, Bonne nouvelle)
Surpression 	X (habitations)	Mars 2012 (bourg)

- plus de détails sur le site internet de la DREAL *
 - réunion du 18 novembre 2011
 - réunion POA du 21 novembre 2011

Inspections 2011 : principales demandes

- **SGS * (18/05/2011)**

sous-traitance

- diffusion de la PPAM ** aux entreprises extérieures
- liste des postes à ne confier qu'à certaines catégories de personnel
- impact des entreprises extérieures sur la prévention des risques

- **SGS * (21/06/2011)**

gestion des modifications

- prise en compte des modifications d'ordre organisationnel
- impact de la gestion des modifications sur la prévention des risques
- mieux identifier les modifications sur les équipements importants pour la sécurité

Raffinerie TOTAL



Inspections 2011 : principales demandes

- **stockage de liquides inflammables, vieillissement (18/10/2011)**
arrêtés ministériels des 3 et 4 octobre 2010
 - prévention de l'effet de vague : justifications sur la conception des bacs
 - conformité des rétentions (étanchéité des cuvettes de bac, état des lieux pour les réservoirs > 1000L, programme, réduction du risque)
 - réservoirs double paroi
 - liste des équipements soumis à la réglementation vieillissement
 - intégrer le vieillissement dans la gestion des modifications

Raffinerie TOTAL

Inspections 2011 : principales demandes



- **incident du 26/10/2011 (09/12/2011)**

retour d'expérience

- estimation des quantités d'H₂S (le 26/10/2011 et dans le pire des cas)
- justification de la pertinence du système de détection H₂S
- demande de compléments sur la gestion des détecteurs
- retour d'expérience à tirer des anomalies sur détecteurs
- points en 2012 sur le plan d'action (remplacement de joint possible ?)
- améliorer la communication à chaud vers les riverains

Inspections 2011 : principales demandes

- **sources radioactives - avec l'ASN * (19/05/2011)**

DREAL

- modifier les procédures et le POI
- consigner les déficiences
- faire un point sur les travaux recommandés lors de contrôles
- transmettre le bilan quinquennal de l'activité nucléaire

ASN

- déclarer un incident
- réaliser les évaluations des risques
- modifier la signalisation des zones surveillées et contrôlées
- mettre en place des contrôles d'ambiance

- **autres** : légionellose, REACH

ANTARGAZ

Installation provisoire



- **contexte**

- travaux et requalification des sphères : arrêt de 4 mois des sphères et de la pomperie
- maintien de l'activité d'emplissage par une installation provisoire

- **action de l'inspection**

- instruction du dossier d'information d'Antargaz
- visite sur site le 18/04/2011
- rapport au préfet
- test d'une sécurité sur site le 28/07/2011

Inspections 2011 : principales demandes

- **SGS * (28/07/2011)**

marches dégradées, modifications, test sur l'installation provisoire

- prise en compte des modifications d'ordre organisationnel
- prise en compte des dysfonctionnements dans le retour d'expérience
- impact de la gestion des modifications sur la prévention des risques

- **POI ** et vieillissement des installations (01/12/2011)**

- modifications du projet de POI (ajout d'un scénario, ajout de l'articulation POI/PPI, précisions diverses)
- liste des équipements soumis à la réglementation vieillissement

ANTARGAZ

Arrêté préfectoral complémentaire

- projet à soumettre au CODERST* au 1er trimestre 2012
- actera la fin de l'instruction de l'étude de dangers
- portera des prescriptions sur :
 - niveau maximal d'exploitation de la sphère de butane
 - renforcement du système de détection gaz et feu
 - prévention des risques vis-à-vis de la voie ferrée
 - plan d'opération interne

Contrôle général des armées (CGA) inspections 2011

- **Parc A (19 et 20 janvier 2011)**
 - application des prescriptions techniques de l'arrêté d'autorisation
 - gestion des situations d'urgence
- **Parc B inspecté en 2010**

Observations et questions ?