





thermique

Conséquences sur les personnes et structures

			
	3 kW/m ²		
	5 kW/m ²	Effets irréversibles 1 kW/m ² = rayonnement solaire	—
A Donges : niveau d'intensité atteint sur 9 bâtiments dont 4 habitations	8 kW/m ²	Effets létaux possibles pour 1% de la population exposée 5 kW/m ² peuvent être supportés quelques secondes sans protection : brûlures au 2ème degré au delà de 30 secondes (cloques).	Destructions de vitres significatives
A Donges : niveau d'intensité atteint sur 3 bâtiments dont 2 habitations		Effets létaux possibles pour 5% de la population exposée 10 kW/m ² peuvent être supportés quelques secondes par une personne avec des vêtements d'intervention.	Dégâts graves sur les structures Cloques sur la peinture, propagation de feu, destructions de vitres

Extrait document DREAL 44 PPRi Donges
diaporama réunion publique 10.01.2013